

Предписание № 115/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области»,
заведующей МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны
Кировской области Канашенок Татьяне Германовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 115 от 28.07.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. 17.08.2021 г., с 10 ч 00 мин. до 11 ч 00 мин. 20.08.2021 г., проведена плановая выездная проверка
заместителем начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – заместителем главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзяновым Ринатом Равильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области по адресам: Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, 3а; ул. Шорина, 24а

(наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: и.о. заведующего МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Солодянкина С.С., заместитель заведующего по АХР МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Долотовских Юлия Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, 3а.				
1.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих на наружные лестницы 3-го типа из групповых ячеек №№1,7,5,4 и спортивного зала составляет 0,75м, что менее требуемого СП1.13130. Конструкции дверей не обеспечивают их полное открывание.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; ППР в РФ п.23, 276; СП 1.13130 п.5.1.4; СНиП 21-01-97* п.6.16.	10.06.2022	
2.	Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки пристроя, открывается не по направлению выхода из здания.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83;	10.06.2022	

		Правительство Российской Федерации Постановление от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ) п. 27д; СНИП 21-01-97* п. 6.17; СП 1.13130 п. 4.2.22.		
3.	Ширина выхода из лестничной клетки, пристроя (восточной части здания), 82 см, что менее ширины марша лестницы. Ширина марша лестницы 1,1м.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; СНИП 21-01-97* п. 6.16*; СП 1.13130 п.4.2.20.	10.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзянов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)

“ 20 ” августа 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

Сотар (подпись) и.о. зав. д/о «Л. Рубеев» (должность) Сотаренкина С.С. (фамилия, инициалы)

“ 20 ” августа 20 21 г.

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору